



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach

W P Ł Y N Ę Ł O

Data. 28 LIS. 2025 20..... r.

L. dz. 404/2025

Podpis .....

Znak: HK.903.107.2025  
Sejny, dn. 28 listopada 2025 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Sejnach Spółka z o.o.  
ul. 1 Maja 15  
16-500 Sejny

## Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach działając na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej administratora dnia 03.11.2025 r. z sieci wodociągu Krasnopol – (punkt zgodności: zawór czerpalny na hali filtrów) i biorąc pod uwagę ich wyniki:

– sprawozdanie nr 839616/25/BIA z dnia 13.11.2025 r.,

**stwierdza** przydatność wody do spożycia z wodociągu Krasnopol.

Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Niniejsza ocena jest obowiązująca do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sejnach  
mgr inż. Agnieszka Moroz  
/ podpisano elektronicznie /

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. Wójt Gminy Krasnopol ul.1 Maja 14, 16-503 Krasnopol,
3. a/a.



CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach  
ul. Dr Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny  
+48 87 5173 350  
adres email: psse.sejny@sanepid.gov.pl